

71 DDS Installatør vejledning

Vandmålerbrønd.

Målerbrønden sættes og ejes af forbruger, jf. vedtægter og tilslutnings betingelser.

Målerbrønden, skal være fabriks fremstillet, og udført i bestandigt materiale, indeholde rustfri fittings, og afspærringshane $\frac{1}{4}$ drej, mod og fra måler. Byggelængde 190 mm, omløber for måler montage. Der skal i forskruring, på afgang siden, monteres en DS 1717 kontraventil, med test skrue opad og synlig.

Målerbrønd skal udføres i isoleret materiale. Og sikres med frostsikret låg.

Målerbrønd, må ikke udføres i beton.

Målerbro, skal være fastspændt, og max 45 cm under brøndkant. Målerbrønden skal være min i niveau med færdigt niveau, ideelt 5 cm over.

Målerbrønde skal placeres, således, at overfladevand ikke løber i brønden. Vandforsyningen bestemmer målertype.

Målerbrønden skal være let tilgængelig og synlig.

Målerbrønden, må max. Placeres 1.5m fra skel, på ejers område. Stophane, hvor en sådan sættes, placeres 0,5m fra skel, mod offentligt område.

Vandmåler afhentes hos Vandforsyningen, og monteres af VVS installatøren.