

VINDEBY VAND din lokale vandforsyning		3- sider.
09 DDS KS	Titel: Leveringsbestemmelser.	Dato: DDS godkendt 20-11-2019

Bestemmelser for levering af vand.

Ver.08012021/2-jtd

Nærværende leveringsbestemmelser er gyldige for levering af drikkevand fra Vindeby Vandforsyning i forsyningsområdet for Vindeby Vandforsyning. Bestemmelserne er gældende fra 1. jan. 2020 og erstatter tidligere gældende regler.

Forbrugere/udstyknings-foretagne, der ønsker vand fra selskabets forsyningsnet, skal via en autoriseret VVS-installatør ansøge om tilslutning. Dette skal ske på blanketten "Begæring om vand". Blanketten hentes på www.vindebyvand.dk

Inden der på ejendommen påbegyndes anlæg af jordledning, skal det samlede tilslutningsbidrag jf. takstbladet være indbetalt. Der må påregnes 2 til 3 uger fra indbetaling af bidraget er modtaget af VVF, til anlæg af stikledning og stophane. Hvor tilslutning kræver anlæg af hovedledning, aftales dette i hvert enkelt tilfælde.

Der skal forelægge en af Svendborg kommune godkendt udstykningsplan. Der betales for det samlede antal boligenheder, udstykningsplanen angiver, herunder evt. fælleshus, brandhaner, tappesteder ol.

Vindeby Vandforsyning anlægger hovedledning samt afsætter evt. stophane ved ejendommens nærmeste matrikelskel i forhold til hovedledning.

Der er ikke krav om stophane, kun afspærringshane, før og efter vandmåler. Det er Vindeby Vandforsyning der afgør om der skal installeres stophane i det offentlige område.

Det påhviler ansøger at afsætte gældende skel. Ved udstykning af flere ejendomme, betaler udstykker alt gravearbejdet ved anlæg af hovedledninger samt stikledning inkl. stophane indenfor udstykningsområdet samt tilslutning til ekset. net, dog max 12m. uden for egen udstykning.

Afsættes stophanen, placeres denne 0.5 m. fra skellet. Hvor andet ikke aftales, anlægges en Ø 32 PE-stikledning. Stophanen placeres med synligt stophanedæksel. Der monteres 2 m. Ø 32 PE-ledning til ejendommen. Stophanen tilhører og vedligeholdes af vandforsyningen. Stophanen må ikke anvendes af andre, end de af vandforsyningen autoriserede personer. Ethvert brug af stophanen skal før brug, anmeldes til vandforsyningen. Enhver fejl eller mangel ved stophane, afmærkning eller dæksel skal anmeldes til vandforsyningen.

Forbrugeren anlægger jordledning fra skellet til ejendommen efter gældende regler. Der skal inden for 1.5 m. fra stophanen anlægges en VA- godkendt PE-målerbrønd med målebøjle til måling af alt vandforbrug på ejendommen samt afspærringshane

Udfærdiget af: Jacob T Davidsen	
Godkendt af driftsleder: Jacob T Davidsen	

VINDEBY VAND din lokale vandforsyning		3- sider.
09 DDS KS	Titel: Leveringsbestemmelser.	Dato: DDS godkendt 20-11-2019

på til- og afgangssiden. Der skal i målerforskruning, monteres en DS 1717 kontrollerbar kontraventil. Målerbrønden tilhører og skal vedligeholdes af ejendommens ejer. Målerbrønden skal renholdes og være let tilgængelig. Kontraventil, skal testes en gang årligt.

Målerplacering må ikke sidde dybere end 0.5 m. målt fra færdig jord højde. Målerbrønden må max. placeres 1,5m inde på grunden, målt fra skel. Målerbrønden skal være synlig, og let tilgængelig, og frostsikres med isolering den først meter ned, og isoleret låg.

Der må ikke bruges vand, før måleren er monteret. Jordledning anlægges og vedligeholdes af ejendommens ejer.

Ved indføring i ejendommen skal der placeres en frostfri afspærringsshane udført som kuglehanen. Efter afspærringsshanen skal der indbygges en kontraventil. DS 1717

Begge dele skal være let tilgængelige og udskiftelige. Mellem afspærringsshane og kontraventil skal der være min.190 mm. vandret rør. Kontraventil, skal testes en gang årligt. Det påhviler ejer, at sikre, at ventiler, kontraventiler m.m. i forbindelse med vandmålerinstallationen, er funktionsdygtige og anvendelig for måler montering og udskiftning af vandmåler. Er de ikke det, skal ejer straks, foranledige en udskiftning.

Vindeby Vandforsyning tilstræber at levere vand med min. 1.5 bars tryk. Hvor forbruger kræver højere tryk, end leveret, påhviler det forbrugeren selv at udføre trykforøgning. Hvor trykket er højere end ønsket i ejendommen, påhviler det ejendommens ejer at montere trykreduktion. I begge tilfælde skal der forinden montering ansøges om tilladelse til montering af udstyr til disse formål.

Vindeby Vandforsyning tilstræber ved planlagte afbrydelser af forsyningen at meddele forbrugeren, at der sker afbrydelse af vandforsyningen. Dette kan ske, ved SMS, brev, eller på sociale medier, en til to dage før afbrydelse, og på vandforsyningens hjemmeside www.vindebyvand.dk Forbrugers vandinstallation, skal både for planlagte og ikke planlagte afbrydelser, kunne tåle afbrydelsen. Følgeskader er uden ansvar for Vindeby Vand.

Ved ikke planlagte afbrydelser, såsom ledningsbrud e. lign, betragtes dette som force majeure. Disse afbrydelser samt evt. følgevirkninger skal forbrugeren tåle. Følgevirkninger i forbrugers vandinstallation, af sådanne brud sker uden ansvar for vandforsyningen.

Udfærdiget af: Jacob T Davidsen	
Godkendt af driftsleder: Jacob T Davidsen	

VINDEBY VAND din lokale vandforsyning		3- sider.
09 DDS KS	Titel: Leveringsbestemmelser.	Dato: DDS godkendt 20-11-2019

Vindeby Vandforsyning monterer måler til hver ejendom. Det er vandforsyningen, der fastsætter målerstørrelse og type. Ved udskiftning af måler fra én type til en anden, der medfører ombygning af målefeltet, betales dette af vandforsyningen. Forbrugeren kan kun én gang pålægges montering af målefelt. Hvor vandforsyningen omlægger hovedledninger, der medfører montering af målerbrønde, anlægges målerbrønde, der betales af vandforsyningen. Ved ny anlæg af vandforsyning til en ejendom, anlægges og betales målersystemet af forbrugeren. I begge tilfælde overgår målerbrønden til ejendommens ejer, når arbejdet afsluttes.

Vandmåler monteret til forbrugsafregning tilhører og vedligeholdes af vandforsyningen, jf. regulativet. Ved fejl i måleren udskifter vandforsyningen den uden omkostninger for forbrugeren, jf. bestemmelserne i regulativet, om afprøvning af vandmåler. Ved efterfølgende regulering af forbrug, sker det med baggrund i gennemsnittet af de sidste tre års forbrug. Hvor dette ikke kan ske, sættes forbruget skønsmæssigt i samråd med ejendommens bruger.

Er forbrugeren ikke enig i det satte forbrug, kan der klages til bestyrelsen. A`conto-forbruget fastsættes ud fra følgende: Der sættes 25 m³ til ejendommen samt 50 m³ pr. voksen. Vandforsyningen monterer plomber på måleren. Det påhviler ejendommens ejer at sikre plommen er ubrudt. Sker der brud på plommen, skal dette anmeldes til vandforsyning. Der kan jf. Takstblad opkræves et gebyr for plombering, ved brudt plombe.

Det påhviler ejendommens ejer at aflæse vandforbruget én gang om året. Vandforsyningen udsender aflæsningskort til brug ved aflæsning. Afleveres aflæsningen ikke rettidigt, jf. afleveringsfristen på det udsendte kort, kan der opkræves et gebyr jf. takstbladet.

Ved overtagelse af en ejendom i Vindeby Vandforsynings forsyningsområde, påhviler det ejeren at informere køber om forpligtigelser for tilslutning til Vindeby Vandforsyning. Ny ejer indtræder i de forpligtigelser, der er pålagt ejendommen.

Udfærdiget af: Jacob T Davidsen	
Godkendt af driftsleder: Jacob T Davidsen	

VINDEBY VAND din lokale vandforsyning		3- sider.
09 DDS KS	Titel: Leveringsbestemmelser.	Dato: DDS godkendt 20-11-2019

Ønsker en forbruger at nedlægge et vandstik skal anbringningen fjernes fra hovedledningen. Demontering af anbringning og stophane udføres af vandforsyningen på forbrugerens regning. Alle omkostninger ved demontering af tilslutningen betales af forbrugeren. Tilslutningsbidraget refunderes ikke.

Definitioner:

Forbrugssted

Den matrikel, der ønskes forsynet med vand fra Vindeby Vandforsyning.

Skel

Matrikelskel.

Hovedledning

Forsyningsledning i vej.

Stikledning

Ledning fra hovedledning til skel.

Jordledning

Ledning fra skel til ejendom.

Målerbrønd

Plastbrønd med målebøjle til montering af måler

Udfærdiget af: Jacob T Davidsen	
Godkendt af driftsleder: Jacob T Davidsen	