

LOGBOG

Vindeby Vandforsyning 3. november 2023

Handling	Dato	Klokken	Initialer
Varsel 1 enterokok - ledningsnet Udtaget 31/10		13.43	Jno
Ringer til vandværk Prøve var udtaget på Rema 1000 toilet Formand vil kontakte Eurofins for resultat afgang vandværk		13.53	Jno
Vandværksformand ringer tilbage ingen overskridelser afgang vandværk		14.06	Jno
Analyserapport afgang Vindeby V. modtaget fra Eurofins- Ingen overskridelser Udtaget 31/10		14.11	Jno
Ringet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Vagthavende læge vil vende situation med kollega i smittespredning. Vil ringe tilbage.		14.15	Jno
Talt med vagthavende fra smittespredning. Aftalt af der på baggrund af omstændighederne ikke skulle gøres yderligere.		14.39	Jno
Sag afsluttes.		14.58	Jno